


[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0\\_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9)

# Настройка уведомлений

## Настройка автоматических уведомлений Владельца устройства ZONT о контролируемых событиях

На вкладке «Общие настройки»:

- Блок «Способ» определяет, как доставляются уведомления
- Блок «Уведомлять о» определяет, будут или нет уведомления



### Способ

**E-Mail** – уведомления поступают на э/почту, указанную при регистрации аккаунта.

**Push** – уведомления поступают в виде всплывающих push-сообщений на мобильном устройстве владельца аккаунта, при условии «разрешения push» для Приложения ZONT.

### Уведомлять

**О важных событиях** – по умолчанию определен список важных событий (аварии, высокие температуры, отсутствие обмена с ЦШ котла и т.п.).

**Об отсутствии связи** прибора с сервером ZONT – уведомление будет отправлено в случае превышения заданного тайм-аута контроля.

**1. Уведомлений нет**, когда не заданы контролируемые события

Уведомлять о

о тревожных событиях ?

об отсутствии связи

Независимо от того, указан или нет способ доставки уведомлений

Уведомления	<u>Отключены</u>	Уведомления	<u>Отключены</u>
<p>Способ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E-Mail <span>?</span> <input checked="" type="checkbox"/> Push <span>?</span></p> <p>На адрес szhome@mail.ru</p>		<p>Способ</p> <p><input type="checkbox"/> E-Mail <span>?</span> <input checked="" type="checkbox"/> Push <span>?</span></p> <p>На адрес szhome@mail.ru</p>	


**2. Уведомления есть** или о важных событиях, или о потерях связи, или о том и другом, если заданы соответствующие контролируемые события:

Уведомлять о

о тревожных событиях ?


об отсутствии связи

Способ доставки уведомлений при этом определяет выбор



## Настройка автоматических уведомлений аккаунта в совместном доступе

Кому предоставить совместный доступ к устройству и какой объем полномочий открыть решает Владелец устройства



Будет или нет при этом пользователь в совместном доступе получать уведомления тоже определяет Владелец.

По умолчанию эти уведомления активизированы. При необходимости их отменить, Владелец корректирует способы уведомлений, используя возможность исправлений полномочий доступа:

### Совместный доступ

Логин пользователя

z763587

Тех.поддержка (?)

#### Полномочия

Просмотр текущего состояния

Просмотр сохранённых данных

Push уведомления

E-Mail уведомления

Управление