

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2\\_%D0%B8\\_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

## **Подключение датчиков и дооборудования**

- [Какие бывают датчики и как подключаются к ZONT](#)
- [Схемы подключения охранных и информационных датчиков к ZONT Н-1, Н-2 и Н-1V](#)
- [Датчики NTC не подключаются к автоматике серии PRO](#)
- [Подключение цифровых датчиков температуры к разным приборам](#)
- [Особенности подключения цифровых датчиков температуры 1-wire. Причины их нестабильности и способы решения проблем связи](#)
- [Подключение датчика протечки Астра 361](#)
- [Подключение датчиков давления](#)
- [Связь прибора с датчиками](#)
- [Преобразователь напряжения +12 / +5 Вольт](#)
- [Подключение панели управления МЛ-732 к ZONT](#)
- [Подключение панели комфорт к ZONT Connect+](#)