http://support.microline.ru/index.php/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9

Управление автоматикой

- Настройка связи для дистанционного управления контроллером

- Локальное управление приборами ZONT

- Настройка режима «Расписание» на простых термостатах

- Псевдорелейный режим в H-1 и H-2

- Настройка часового пояса

- Настройка уведомлений

- Как настроить погодозависимое регулирование (Режим ПЗА)

- Как настроить разные кривые ПЗА для разных режимов отопления

- Контур с обработкой запросов тепла

- Зависимый отопительный контур

- Как контролировать напряжение сети при питании прибора ZONT через ИБП

- Как контролировать напряжение, ток, мощность и частоту из Приложения ZONT

- Настройка веб-элемента управления «Сложная кнопка»

- Настройка блоков расширения ZE-66 и ZE-66E

- Расшифровка графиков

- Работа с modbus устройствами

- Modbus RTU в контроллерах ZONT - примеры решений

- Протокол MQTT и контроллеры ZONT H1000+ PRO.V2 / ZONT H2000+ PRO.V2

- Модуляция горелки

- Гистерезис в контуре ГВС

- Управление контуром ГВС

- Конфигурирование резервного котла
- Настройка каскада котлов (Алгоритм работы каскада котлов)
- Как проверить работу котлов в каскаде
- Настройка H-1000 перед началом работы
- Обновление прошивки H2000+
- Управление теплым полом по воздуху
- Управление поливом
- Управление воротами/калитками
- Ручное управление насосом рециркуляции
- Управление котлом по запросу от автоматики бассейна
- Исполнительное устройство Насос
- Исполнительное устройство Кран смесителя
- Способ регулирования "По воздуху с ПИД" в отопительном контуре
- Почему у котла меняется уставка температуры
- Включение генератора при аварии питания
- Летнее включение котла
- Периодическое оповещение «Низкое давление»
- Функция «Совместный доступ»
- Функция «Антилегионелла»
- Антилегионелла в котлах Viessmann
- Viessmann Vitopend 100-W не нагревает теплоноситель до расчетного значения
- Viessmann Vitopend 100-W тактует при работе на ГВС
- Настройка контроллера
- Сценарии работы автоматики
- Бета-тестирование функций приборов ZONT