http://support.microline.ru/index.php/Viessmann_Vitopend_100-W_%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Viessmann Vitopend 100-W не нагревает теплоноситель до расчетного значения

Если котел **Viessmann Vitopend 100-W** не поднимает температуру теплоносителя до расчетного значения, задаваемого контроллером ZONT, необходимо проверить и установить сервисный параметр котла P23 в необходимо значение доступного диапазона (заводская настройка 78 гр.)

P23	**Максимальная температура отопления**	**60-90°C 78°C**	**Предельное значение температуры в отоплении ограничено от 60°C до 90°C**

Для доступа к настройке данного параметра котла необходимо выполнить следующие действия:

