$http://support.microline.ru/index.php/%D0\%9F\%D0\%BE\%D1\%87\%D0\%B5\%D0\%BC\%D1\%83_\%D0\%BA\%D0\%BE\%D1\%82\%D0\%B5\%D0\%BB_\%D0\%BD\%D0\%B5_\%D1\%80\%D0\%B0\%D0\%B7\%D0\%B2\%D0\%B8\%D0\%B2\%D0\%B5\%D1\%82_\%D0\%BF\%D0\%BE\%D0\%BB\%D0\%BD\%D0\%BE\%D0\%B9_\%D0\%BC\%D0\%BE\%D1\%89\%D0\%BD\%D0\%BE\%D1\%81\%D1%82\%D0\%B8$

Почему котел не развивает полной мощности

Котел не включает горелку или температура выходного потока не поднимается из-за ограничений температуры теплоносителя (ГВС), установленных с панели управления котла или заданных в его сервисной настройке.

Важно перед подключением автоматики ZONT соблюдать следующее правило: Управляемый ZONTом котел, обязательно перевести в режим максимальной мощности, установив на нем максимальные значения температуры теплоносителя для режимов Отопления и ГВС. Причем это сделать нужно и в сервисных настройках котла и регулировкой на панели.

Что необходимо сделать:

- Выключить ZONT и Котел
- Отключить ZONT от Котла
- Включить Котел и выставить его сервисными настройками максимальные значения для температур теплоносителя режимов Отопление и ГВС
- Выключить Котел
- Подключить ZONT к Котлу
- Включить питание прибора ZONT
- Через 5 минут включить Котел